

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 25/ _____

г.Ерейментау
Место составления

05.04.2024 г.
Время 10:29

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка № 25 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ДОСКЕНОВ АМАНГЕЛЬДЫ СЕРИКОВИЧ - Начальник ОЧС Ерейментауского района
ГЛУШАНЬ ВАДИМ АНАТОЛЬЕВИЧ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района
НУРЛАНОВ ЕРЛАН КАБДУЛМАЖИТОВИЧ - Старший инженер
ЖАКУДЕН АЯТ ЕРБОЛСЫНҰЛЫ - Старший инженер

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)

680940000061, Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Ерейментауский район, Уленты, Маншук Маметовой (УЛИЦА), 1А.

5. Период проведения проверки 02.04.2024 - 05.04.2024

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Директору школы пройти обучение по программе пожарно-технического минимума, с работниками проводить противопожарный инструктаж, обучение по


			вопросам пожарной безопасности. Основание: п.8 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 4.; срок устранения: 20.05.2024
2	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	В помещении дежурного персонала установить табличку с указанием номеров телефона противопожарной службы "101" и единой дежурно-диспетчерской службы "112". Основание: п. 10 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 6; срок устранения: 29.04.2024
3	П. 8 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Планы эвакуации людей на случаи возникновения пожара привести в соответствие. Основание: п. 12 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 8; срок устранения: 20.05.2024
4	П. 36 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Установить устройства для сомозакрывания эвакуационных дверей. Основание: п.91 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.36 ; срок устранения: 29.04.2024
5	П. 42 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В спортзале на окнах демонтировать металлические решетки. Основание: п. 24 п.п.8 ППБ РК, Проверочный лист п. 42; срок устранения: 20.05.2024
6	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1 этаже на путях эвакуации объемные световые знаки пожарной безопасности «Выход» привести в исправное состояние. Основание: п. 35 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 62; срок устранения: 29.04.2024
7	П. 74 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Грубое	В кабинетах учительский, физики, информатики электрические светильники оборудовать защитным

	объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности		плафоном, предусмотренным конструкцией изготовителя. Основание: п.86 п.п 1 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п.74; срок устранения: 29.04.2024
8	П. 81 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	Провести испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств. Основание: п 87 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 81; срок устранения: 22.07.2024
9	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В помещение щитовой соединительную коробку оборудовать защитной крышкой. Основание: п.82 ППБ РК от 21 февраля 2022 года № 55, Проверочный лист п. 84; срок устранения: 29.04.2024

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Долинов АС



9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

« 05 » 04 / 2024 г.

