



Исполнительница  
отдела по чрезвычайным ситуациям  
Ерейментауского района  
Департамента по чрезвычайным ситуациям  
Акмолинской области  
Доскенову А.С.  
от директора КГУ «Общеобразовательная школа села Уленты  
отдела образования по Ерейментаускому району  
управления образования Акмолинской области»  
Жанцева Г.Т.

**Отчет  
об исполнении предписания об устранении нарушений обязательных  
требований**

КГУ «Общеобразовательная школа села Уленты отдела образования по Ерейментаускому району управления образования Акмолинской области», рассмотрев предписание «Отдела по чрезвычайным ситуациям Ерейментауского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» об устранении нарушений требований от 14.04.2022 года №17 (далее - предписание), информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований основной общеобразовательной школы выполнено следующее:

- 1) Заведен журнал проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения.
- 2) Дежурный персонал обеспечен комплектом ключей от всех замков дверей здания.
- 3) Открыт эвакуационный выход на 1 этаже.
- 4) В школе объемные световые знаки пожарной безопасности «ВЫХОД» приведены в исправное состояние.
- 5) Пути эвакуаций на 2 этаже открыты, не загромождены.
- 6) Закреплена розетка на 2 этаже в кабинете «наставника».
- 7) В котельной автоматическая пожарная сигнализация установлена.

15.07.2022 г.



Жанцева Г.Т.

